



دانشگاه صنعتی سمند

نشریه سامانه های غیرخطی در

مهندسی برق

جلد ۳ - شماره ۱ - تابستان ۱۳۹۴

صفحه ۵۰ الی ۶۹

ISSN: 2322-3146

<http://jnsee.sut.ac.ir>

چکیده

چکیده: در این مقاله روش طراحی کنترل کننده های فازی نوع-۲ همراه با رویت گر فازی نوع-۲ مدل T-S برای یک سیستم غیرخطی همراه با پارامترهای نامعین ارائه شده است. مدل فازی T-S بر مبنای مجموعه های فازی نوع-۲ فاصله ای برای مدل سازی دینامیک سیستم غیرخطی و دینامیک رویت گر اعمال می شود. پارامترهای نامعین توسط توابع عضویت مجموعه های فازی نوع-۲ فاصله ای با تعریف توابع عضویت بالا و پایین مشخص می شود. برای کنترل کننده فازی نوع-۲ فاصله ای توابع عضویت و تعداد قانون های فازی کنترل کننده به صورت دلخواه طوری انتخاب می شوند که با مدل فازی T-S سیستم و رویت گر متفاوت باشد که به روش جبران سازی توزیع شده غیرموافق (non-PDC) معروف است. برای آنالیز پایداری یک تابع لیپانوف فازی در نظر گرفته می شود به طوری که شرایط پایداری به صورت نامساوی های ماتریسی خطی (LMIs) بدست آید.

واژه های کلیدی

مدل T-S فازی نوع-۲

فاصله ای،

آنالیز پایداری،

تابع لیپانوف فازی،

نامساوی های ماتریسی خطی

(LMIs)

طراحی و آنالیز پایداری سیستم های کنترل مبتنی بر مدل فازی T-S نوع ۲ فاصله ای در حضور رویت گرهای فازی نوع ۲ فاصله ای با رویکرد تابع لیپانوف فازی و جبران سازی توزیع شده غیر موافق

آرمان خانی^۱, سحرانه قائمی^۲ و محمد علی بادامچی زاده^۳

^۱فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی برق، دانشگاه تبریز، ir.a.khani90@ms.tabrizu.ac.ir

^۲تویینده مسئول، استادیار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز، ghaemi@tabrizu.ac.ir

^۳دانشیار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز، mbadamchi@tabrizu.ac.ir

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۳/۱۱/۴

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۳/۲/۲۹)



Sahand University
ofTechnology

Journal of Nonlinear
Systems in Electrical
Engineering

Vol.3, No.1,
Summer 2015

ISSN: 2322 – 3146
<http://jnsee.sut.ac.ir>

Stability Analysis and Controller Design for Interval Type-2 T-S Fuzzy Systems Based on Interval Type-2 T-S Fuzzy Observer Under non-Parallel Distributed Compensation and Fuzzy Lyapunov Function Approach

Arman Khani¹, Sehraneh Ghaemi², and Mohammad Ali Badamchizadeh³

¹Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran,
a.khani90@ms.tabrizu.ac.ir

²**Corresponding Author**, Assistant Prof., Faculty of Electrical and Computer
Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran, ghaemi@tabrizu.ac.ir

³Associate Prof., Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Tabriz,
Tabriz, Iran, mbadamchi@tabrizu.ac.ir

ABSTRACT

Keywords

Interval type-2 T-S
fuzzy model,
Stability analysis,
Fuzzy Lyapunov
function,
Linear matrix
inequalities (LMIs)

In this paper, we investigate the design method for interval type-2 (IT2) T-S fuzzy controller based on IT2 T-S fuzzy observer for nonlinear systems along with uncertainty parameters. In order to analyze the stability and synthesis the control methods conveniently, an IT2 (T-S) fuzzy model is applied through representing the dynamic of nonlinear systems and dynamic of observer. Uncertainty parameters are captured by IT2 membership function characterized by the lower and upper membership functions. In this paper, for IT2 fuzzy controller, the membership functions and number of rules can be freely chosen different from the IT2 T-S fuzzy model and IT2 T-S fuzzy observer. This method is known non- Parallel Distributed Compensation. To reduce the conservativeness of stability analysis, a fuzzy Lyapunov function candidate is applied. The stability conditions in term of linear matrix inequilities (LMIs) are obtained.

۱- مقدمه

در سال‌های اخیر کنترل کننده‌های فازی مدل^۱ T-S بر مبنای مجموعه‌های فازی نوع-۱ همراه با رویت‌گرهای فازی مدل T-S توجه محققان زیادی را به خود جلب کرده‌اند. تئوری پایداری لیپانوف و جبران‌سازی توزیع شده موافق (PDC)^۲ رایج‌ترین روش برای طراحی و آنالیز پایداری سیستم‌های کنترل مدل T-S همراه با رویت‌گر فازی مدل T-S بر مبنای مجموعه‌های فازی نوع-۱ می‌باشند، به‌طوری‌که برای هر زیرسیستم خطی یک کنترل کننده و یک رویت‌گر بصورت جداگانه طراحی می‌شود که در آن شرط پایداری بصورت مجموعه‌ای از نامساوی‌های ماتریسی خطی (LMI) بدست می‌آیند [۷-۱]. در طراحی کنترل کننده‌های فازی مدل T-S در حضور رویت‌گرهای فازی مدل T-S دو حالت وجود دارد که در آن وزن‌های مدل فازی سیستم و مدل فازی رویت‌گر تابع حالت‌های سیستم یا تابع تخمین حالت‌های باشند [۸-۱]. در هر دو حالت ذکر شده مدل T-S سیستم، مدل T-S رویت‌گر و مدل T-S کنترل کننده تعداد قانون‌های فازی برابری دارند. در روش‌های ارائه شده برای تمامی زیرسیستم‌های خطی مدل شده بصورت T-S و مدل T-S رویت‌گر یک تابع لیپانوف عمومی برای آنالیز پایداری در نظر گرفته شده است. پیدا کردن تابع لیپانوف عمومی برای تمام زیرسیستم‌های خطی ممکن است محدودیتی بر روی آنالیز پایداری بوجود آورد. به منظور کاهش محدودیت بر روی آنالیز پایداری اخیراً توابع لیپانوف متعددی مانند تابع لیپانوف فازی در نظر گرفته شده است که باعث افزایش انعطاف پذیری به طراحی شده است [۹].

به منظور در نظر گرفتن تابع لیپانوف که به شکل توابع عضویت بستگی داشته باشد، تابع لیپانوف فازی بر اساس مجموعه‌های فازی نوع-۱ و نوع-۲ در [۱۰-۱۴] در نظر گرفته شده است. اخیراً مجموعه‌های فازی نوع-۲ به منظور مدل کردن نامعینی در مقالات ارائه شده است [۱۵]. نامعینی در پارامترهای سیستم به خوبی در توابع عضویت مجموعه‌های فازی نوع-۲ قبل مشاهده می‌باشد [۱۵]. کاربردهای مختلفی از جمله در کنترل سیستم‌های غیرخطی نامعین بر مبنای مجموعه‌های فازی نوع-۲ در مقالات مشاهده می‌شوند [۱۶]. در مقاله حاضر منظور از مجموعه‌های فازی نوع-۲، مجموعه‌های فازی نوع-۲ فاصله‌ای می‌باشند که در آن عضویت ثانویه برابر ۱ در نظر گرفته می‌شود. اخیراً بعضی تحقیقات بر روی کنترل سیستم‌های غیرخطی بر مبنای مجموعه‌های فازی نوع-۲ و مدل کردن سیستم‌های غیرخطی نامعین با استفاده از مدل T-S انجام شده است [۱۶-۱۸]. در [۱۶] روش مدل‌سازی سیستم‌های غیرخطی نامعین با استفاده از مجموعه‌های فازی نوع-۲ به طور مفصل ارائه شده است. در مقاله حاضر ایده اصلی، طراحی کنترل کننده همراه با رویت‌گر فازی بر اساس مدل T-S و مجموعه‌های فازی نوع-۲ فاصله‌ای بر اساس رویکرد جبران سازی توزیع شده غیر موافق (non-PDC) و در نظر گرفتن تابع لیپانوف فازی برای آنالیز پایداری می‌باشد که در آن لزوماً تعداد قانون‌های فازی مدل T-S سیستم و مدل T-S رویت‌گر با تعداد قانون‌های فازی مدل T-S کنترل کننده برابر نمی‌باشد. به‌طوری‌که می‌توان با در نظر گرفتن تعداد قانون‌های فازی کمتر برای کنترل کننده نسبت به مدل فازی سیستم و رویت‌گر و همچنین در نظر گرفتن توابع عضویت مناسب به کنترل کننده‌ای با ساختار ساده دست یافت. ویژگی بارز طراحی کنترل کننده و رویت‌گر با این روش سادگی ساختار کنترل کننده نسبت به رویکرد PDC و مقاوم بودن کنترل کننده و رویت‌گر در برابر نامعینی

¹Takagi - sugeno

²Parallel Distributed Compensation

³Linear Matrix Inequality

در پارامترهای سیستم می‌باشد. همچنین در این مقاله توابع عضویت مدل فازی T-S سیستم غیرخطی و مدل T-S رویتگر لزوماً از قسمت‌های غیرخطی سیستم بدست نمی‌آیند، به‌طوری‌که طراح می‌تواند با در نظر گرفتن توابع عضویت مناسب به وزن‌های فازی ساده‌ای دست یابد که محاسبه مشتق زمانی وزن‌های فازی که در آنالیز پایداری از آن استفاده می‌شود را آسان کند و همچنین توابع عضویت درنظر گفته شده تابع حالت‌هایی از سیستم باشند که قابل اندازه‌گیری می‌باشند به‌طوری‌که این امر در قسمت شبیه‌سازی به خوبی مشاهده می‌شود.

شرایط پایداری سیستم کنترل مبتنی بر مدل فازی T-S سیستم، مدل فازی T-S رویتگر و کنترل کننده بصورت نامساوی‌های ماتریسی خطی (LMI) ارائه می‌شود. در ادامه ابتدا در بخش ۲ مدل فازی T-S سیستم بر مبنای مجموعه‌های فازی نوع ۲- فاصله‌ای ارائه می‌شود. در بخش ۳ مدل فازی T-S رویتگر بر مبنای مجموعه‌های فازی نوع ۲- فاصله‌ای ارائه می‌شود. در بخش ۴ مدل T-S کنترل کننده بر مبنای مجموعه‌های فازی نوع ۲- فاصله‌ای بیان شده است. در بخش ۵ سیستم کنترل مبتنی بر مدل T-S سیستم، مدل T-S رویتگر و مدل T-S کنترل کننده ارائه می‌شود. در بخش ۶ آنالیز پایداری ارائه شده است. در بخش ۷ شبیه‌سازی و نهایتاً در بخش آخر نتیجه‌گیری نهایی بیان شده است.

[۱۶]-۲- مدل فازی T-S سیستم بر مبنای مجموعه‌های فازی نوع ۲- فاصله‌ای

یک سیستم فازی مدل T-S بر مبنای مجموعه‌های فازی نوع ۲- با P قانون فازی و ψ ورودی بصورت زیر تعریف می‌شود.

$$\begin{aligned} \text{Rule } i : & \text{ IF } f_1(x(t)) \text{ is } \tilde{M}_1^i \text{ and, ..., } f_\psi(x(t)) \text{ is } \tilde{M}_\psi^i \\ & \text{ THEN } \dot{x}(t) = A_i x(t) + B_i u(t) \quad i = 1, 2, \dots, p \end{aligned} \quad (1)$$

که در آن \tilde{M}_α^i یک مجموعه فازی نوع ۲- فاصله‌ای مربوط به قانون فازی آمهمراه با متغیر فازی $(x(t))$ می‌باشد به‌طوری‌که: $f_\alpha(x(t))$ می‌باشد به‌طوری‌که در آن $B_i, A_i \in \mathbb{R}^{n \times m}, A_i \in \mathbb{R}^{n \times n}$. همچنین $\alpha = 1, 2, \dots, \psi, i = 1, 2, \dots, p$ سیگنال کنترلی می‌باشند. در مدل فازی T-S نوع ۲- برای هر قانون دو وزن بالا و پایین تعریف می‌شود که برای قانون i ام بصورت زیر می‌باشد:

$$[w_i^L(x(t)), w_i^U(x(t))] , i = 1, 2, \dots, p \quad (2)$$

که در آن:

$$\begin{aligned} w_i^L(x(t)) &= \underline{\mu}_{M_1^i}(f_1(x(t))) \times \underline{\mu}_{M_2^i}(f_2(x(t))) \times \dots \times \underline{\mu}_{M_\psi^i}(f_\psi(x(t))) \geq 0 \\ w_i^U(x(t)) &= \bar{\mu}_{M_1^i}(f_1(x(t))) \times \bar{\mu}_{M_2^i}(f_2(x(t))) \times \dots \times \bar{\mu}_{M_\psi^i}(f_\psi(x(t))) \geq 0 \end{aligned} \quad (3)$$

به‌طوری‌که:

$$\begin{aligned} \underline{\mu}_{M_\alpha^i}(f_\alpha(x(t))) &\in [0,1] \\ \bar{\mu}_{M_\alpha^i}(f_\alpha(x(t))) &\in [0,1] \end{aligned} \quad (4)$$

که بترتیب درجه عضویت پایین و بالای توابع عضویت مربوطه می‌باشد. لذا رابطه زیرنیز صادق می‌باشد:

$$\bar{\mu}_{M_\alpha^i}(f_\alpha(x(t))) \geq \underline{\mu}_{M_\alpha^i}(f_\alpha(x(t))) \geq 0 \quad (5)$$

که منجر به نامساوی زیر می‌شود:

$$w_i^U(x(t)) \geq w_i^L(x(t)) \quad (6)$$

در نهایت مدل فازی $T-S$ سیستم بصورت رابطه زیر بدست می‌آید:

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= \sum_{i=1}^p w_i^L(x(t)) \underline{v}_i(x(t))(A_i x(t) + B_i u(t)) + \sum_{i=1}^p w_i^U(x(t)) \bar{v}_i(x(t))(A_i x(t) + B_i u(t)) \\ &= \sum_{i=1}^p \tilde{w}_i(x(t))(A_i x(t) + B_i u(t)) \end{aligned} \quad (7)$$

که در آن:

$$\tilde{w}_i(x(t)) = w_i^L(x(t)) \underline{v}_i(x(t)) + w_i^U(x(t)) \bar{v}_i(x(t)) \in [0,1] \quad (8)$$

$$\sum_{i=1}^p \tilde{w}_i(x(t)) = 1, \underline{v}_i(x(t)) \in [0,1], \bar{v}_i(x(t)) \in [0,1] \quad \text{به طوری که:}$$

که در آن $\underline{v}_i(x(t)), \bar{v}_i(x(t))$ توابع غیرخطی هستند که معمولاً برابر ۰.۵ در نظر گرفته می‌شوند.

۳- مدل فازی $T-S$ - رویت گر بر مبنای مجموعه‌های فازی نوع -۲ فاصله‌ای

یک رویت گر فازی نوع -۲ فاصله‌ای را با p قانون فازی در نظر بگیرید که شروط مقدم مجموعه‌های فازی نوع -۲ [۱۸] و شروط نتیجه سیستم دینامیکی خطی رویت گرمی باشد. قانون‌های فازی مربوط به رویت گر بصورت رابطه (۶) می‌باشد که در آن وزن‌های فازی مربوط به مدل $T-S$ سیستم (۷) و رویت گر یکسان می‌باشند:

$$\begin{aligned} \text{Rule } i : \text{If } f_i(x(t)) \text{ is } \tilde{M}_i^i \text{ and } \dots, f_\psi(x(t)) \text{ is } \tilde{M}_\psi^i \\ \text{Then } \dot{\hat{x}}(t) = A_i \hat{x}(t) + B_i u(t) + L_i(y(t) - \hat{y}(t)), i = 1, 2, \dots, p \end{aligned} \quad (9)$$

که در آن \tilde{M}_α^i یک مجموعه فازی نوع -۲ فاصله‌ای مربوط به قانون فازی α همراه با متغیر فازی $f_\alpha(x(t))$ می‌باشد به طوری که: $\alpha = 1, 2, \dots, p$ و $i = 1, 2, \dots, p$. در اینجا فرض بر این است که متغیرهای فازی و توابع عضویت، تابع حالت‌هایی از سیستم هستند که قابل اندازه گیری باشند و در قسمت تجزیه کردن سیستم غیرخطی به زیر سیستم‌های

خطی اگر در متغیرهای فازی حالت‌هایی از سیستم که قابل اندازه‌گیری نباشد وجود داشته باشد فقط از محدوده تغییرات آن حالت‌ها به منظور مدل‌سازی استفاده می‌شود و برای در نظر گرفتن توابع عضویت فقط از حالت‌هایی که قابل اندازه‌گیری نباشد استفاده می‌شود. همچنین $\hat{x}(t) \in \mathbb{R}^{n \times 1}$, $x(t) \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $A_i \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $B_i \in \mathbb{R}^{n \times m}$, $C_i \in \mathbb{R}^{m \times 1}$, $L_i \in \mathbb{R}^{m \times 1}$, $u(t) \in \mathbb{R}^{m \times 1}$ به ترتیب ماتریس حالت و ماتریس ورودی سیستم می‌باشد. بردار $\hat{x}(t)$ را می‌توان به عنوان تخمین حالت $x(t)$ می‌شناسد. همچنین $y(t) \in \mathbb{R}^p$ و $\hat{y}(t) \in \mathbb{R}^p$ به ترتیب خروجی سیستم و خروجی رویتگر می‌باشد که بصورت زیر تعریف می‌شوند:

$$\begin{aligned} y(t) &= \sum_{i=1}^p \tilde{w}_i(x(t)) C_i x(t) \\ \hat{y}(t) &= \sum_{i=1}^p \tilde{w}_i(x(t)) C_i \hat{x}(t) \end{aligned} \quad (10)$$

که در آن $(\tilde{w}_i(x(t)))$ بصورت رابطه (۲) می‌باشد. همچنین ماتریس‌های C_i ماتریس‌های خروجی مدل $T-S$ سیستم و مدل $T-S$ رویتگر می‌باشد که در این مقاله فرض می‌شود تمام ماتریس‌های خروجی مدل $T-S$ سیستم و مدل $T-S$ رویتگر برابر می‌باشند. یعنی:

$$C_1 = C_2 = \dots = C_p = C \quad (11)$$

در نتیجه مدل فازی $T-S$ رویتگر بصورت رابطه زیر بدست می‌آید.

$$\dot{\hat{x}}(t) = \sum_{i=1}^p \tilde{w}_i(x(t))(A_i \hat{x}(t) + B_i u(t) + L_i(y(t) - \hat{y}(t))) \quad (12)$$

۴- مدل فازی $T-S$ کنترل کننده بر مبنای مجموعه‌های فازی نوع -۲ فاصله‌ای

در ادامه کنترل کننده فازی نوع -۲ فاصله‌ای به منظور پایداری مدل فازی $T-S$ (۷) در حضور رویتگر (۱۲) ارائه می‌شود. قانون‌های فازی مربوط به کنترل کننده بصورت رابطه زیر می‌باشد که فقط قسمت شرط مقدم قانون فازی از [۱۸] می‌باشد:

$$\begin{aligned} \text{Rule } j: & \text{ IF } g_i(x(t)) \text{ is } \tilde{N}_i^j \text{ AND } \dots \text{ AND } g_\psi(x(t)) \text{ is } \tilde{N}_\psi^i \\ & \text{ THEN } u(t) = G_j \hat{x}(t) \end{aligned} \quad (13)$$

به طوری که $G_j \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $j = 1, 2, \dots, c$ بهره‌های فیدبک حالت می‌باشد که باید تعیین شوند و \tilde{N}_α^j مجموعه فازی نوع -۲ فاصله‌ای مربوط به $[18]$ این قانون فازی و متغیر فازی $(x(t), \alpha = 1, 2, \dots, \psi, g_\alpha(x(t)))$ می‌باشد. با در نظر گرفتن:

$$M_j(x(t)) = [\underline{m}_j(x(t)), \bar{m}_j(x(t))], \quad (14)$$

$$\underline{m}_j(x(t)) = \prod_{\alpha=1}^{\Psi} \underline{\mu}_{N_\alpha^j}(g_\alpha x(t)) \geq 0 \quad (15)$$

$$\bar{m}_j(x(t)) = \prod_{\alpha=1}^{\Psi} \bar{\mu}_{N_\alpha^j}(g_\alpha x(t)) \geq 0 \quad (16)$$

$$\underline{\mu}_{N_\alpha^j}(g_\alpha x(t)) \geq \underline{\mu}_{N_\alpha^j}(g_\alpha x(t)) \geq 0 \quad \forall j \quad (17)$$

که در آن $(\underline{m}_j(x(t)), \bar{m}_j(x(t)))$ به ترتیب درجه عضویت بالای ورودی α ، درجه عضویت پایین ورودی α ، وزن بالا و وزن پایین مربوط به ز امین قانون فازی می‌باشند [۱۸]. در روابط (۱۳) تا (۱۷) فرض بر این است که متغیرهای فازی و توابع عضویت مربوط به کنترل‌کننده تابع حالت‌هایی از سیستم هستند که قابل اندازه‌گیری هستند و تعداد این قوانین کمتر یا مساوی تعداد قوانین فازی مربوط به مدل فازی سیستم و رویتگر می‌باشد. در نهایت قانون کنترل‌کننده که بصورت فیدبک حالت می‌باشد بصورت رابطه زیر تعریف می‌شود:

$$u(t) = \sum_{j=1}^c \tilde{m}_j(x(t)) G_j \hat{x}(t) \quad (18)$$

که در آن [۱۸] :

$$\tilde{m}_j(x(t)) = \frac{\underline{\beta}_j(x(t)) \underline{m}_j(x(t)) + \bar{\beta}_j(x(t)) \bar{m}_j(x(t))}{\sum_{k=1}^c (\underline{\beta}_k(x(t)) \underline{m}_k(x(t)) + \bar{\beta}_k(x(t)) \bar{m}_k(x(t)))} \geq 0, \quad \sum_{j=1}^c \tilde{m}_j(x(t)) = 1 \quad (19)$$

که در آن $[0, 1] \ni \underline{\beta}_j \in [0, 1]$ ، $\bar{\beta}_j \in [0, 1]$ متغیرهای از پیش تعریف شده می‌باشند که در رابطه $1 = \underline{\beta}_j(x(t)) + \bar{\beta}_j(x(t))$ صدق می‌کنند و معمولاً برابر ۰.۵ در نظر گرفته می‌شوند [۱۸].

۵- سیستم کنترل مبتنی بر مدل T-S رویتگر و مدل T-S کنترل‌کننده

در طراحی رویتگر با تعریف سیگنال خطاب بصورت رابطه زیر هدف پایداری سیگنال خطاب و پایداری حالت‌های سیستم می‌باشد به طوری که اگر سیگنال خطاب پایدار شود (به سمت صفر میل کند)، رویتگر حالت‌های سیستم را تخمین می‌زند [۱].

$$e(t) = x(t) - \hat{x}(t) \quad (20)$$

در نتیجه کنترل‌کننده و رویتگر باید دو شرط (۱) و (۲) را که بصورت زیر می‌باشد برآورده کنند [۱]:

$$(1) \quad x(t) \rightarrow 0 \quad \text{when} \quad t \rightarrow \infty \\ (2) \quad x(t) - \hat{x}(t) \rightarrow 0 \quad \text{when} \quad t \rightarrow \infty \quad (21)$$

با توجه به رابطه‌های (۷)، (۱۲)، (۱۸) و (۲۰) و در نظر گرفتن تساوی‌های زیر [۱۸] :

$$\sum_{i=1}^p \tilde{w}_i(x(t)) = \sum_{j=1}^p \tilde{m}_j(x(t)) = \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^c \tilde{w}_i(x(t)) \tilde{m}_j(x(t)) = 1 \quad (22)$$

دینامیک سیستم کنترل مبتنی بر مدل فازی $S-T$ - (۷)، رویتگر (۱۲) و کنترل کننده (۱۸) بصورت رابطه زیر بدست می‌آید:

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^c \tilde{w}_i(x(t)) \tilde{m}_j(x(t)) \left\{ (A_i + B_i G_j)x(t) - B_i G_j e(t) \right\} \\ \dot{e}(t) &= \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^c \tilde{w}_i(x(t)) \tilde{m}_j(x(t)) \left\{ (A_i - L_i C)e(t) \right\}\end{aligned}\quad (۲۳)$$

که در آن هدف پیدا کردن بهره‌های فیدبک حالت G_j و L_i می‌باشد به گونه‌ای که سیستم کنترل (۲۳) پایدار شود به طوری که حالت‌های سیستم به سمت صفر میل کنند و رویتگر تخمین مناسبی از حالت‌های سیستم را نتیجه دهد. در این قسمت برای سادگی به جای $\tilde{w}_i(x(t)) \tilde{m}_j(x(t))$ استفاده می‌شود.

۶- آنالیز پایداری

در این قسمت با توجه به رابطه (۲۳) متغیرهای حالت و ماتریس کلی سیستم حلقه بسته به ترتیب بصورت رابطه زیر در نظر گرفته می‌شوند:

$$x_a(t) = \begin{bmatrix} x(t) \\ e(t) \end{bmatrix}, Q_{ij} = \begin{bmatrix} A_i + B_i G_j & -B_i G_j \\ 0 & A_i - L_i C \end{bmatrix} \quad (۲۴)$$

به طوری که رابطه (۲۳) به صورت رابطه زیر بازنویسی می‌شود:

$$\dot{x}_a(t) = \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^c \tilde{w}_i \tilde{m}_j Q_{ij} x_a(t) \quad (۲۵)$$

برای آنالیز پایداری سیستم حلقه بسته از طریق تعریف تابع لیاپانوف فازی بر مبنای مجموعه‌های فازی نوع ۲ و رویکرد PDC، شرط پایداری برای سیستم حلقه بسته بدست می‌آید. تابع لیاپانوف فازی بصورت رابطه زیر را در نظر بگیرید:

$$V(t) = \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^c \tilde{w}_i \tilde{m}_j x_a(t)^T P_{ij} x_a(t) \quad (۲۶)$$

به طوری که: $P_{ij} = P_{ij}^T > 0, \in \mathbb{R}^{2n \times 2n}$

با توجه به رابطه (۲۵) معادله زیر برقرار می‌باشد:

$$2[x_a(t)^T M + \lambda \dot{x}_a^T(t) M] \times \left[\dot{x}_a(t) - \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^c \tilde{w}_i \tilde{m}_j Q_{ij} x_a(t) \right] = 0 \quad (۲۷)$$

که در آن $M \in \mathbb{R}^{2n \times 2n}$ ماتریس کمکی متقارن در آنالیز پایداری و $0 < \lambda$ یک عدد حقیقی می‌باشد که باید تعیین شود. همچنین با توجه به تساوی رابطه (۲۲) و درنظر گرفتن این که وزن‌های فازی در نظر گرفته شده توابعی پیوسته و مشتق پذیر نسبت به زمان و حالت‌های سیستم می‌باشند [۱۲-۹] می‌توان نوشت:

$$\sum_{i=1}^p \dot{\tilde{w}}_i = \sum_{j=1}^c \dot{\tilde{m}}_j = 0 \quad (28)$$

که در آن $\dot{\tilde{m}}_j, \dot{\tilde{w}}_i$ مشتق زمانی وزن‌های فازی \tilde{m}_j, \tilde{w}_i می‌باشند. با تعریف ماتریس‌های $S_j \in \mathfrak{R}^{2n \times 2n}$ از رابطه

(۲۸) می‌توان نوشت:

$$\begin{aligned} \sum_{l=1}^p \dot{\tilde{w}}_l x_a(t)^T S_j x_a(t) &= 0, \quad j = 1, 2, \dots, c \\ \sum_{l=1}^c \dot{\tilde{m}}_l x_a(t)^T Y_i x_a(t) &= 0, \quad i = 1, 2, \dots, p \end{aligned} \quad (29)$$

با توجه به رابطه‌های (۲۶)، (۲۷) و (۲۹)، $\dot{V}(t)$ به صورت زیر بدست می‌آید:

$$\begin{aligned} \dot{V}(t) &= \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^c \dot{\tilde{w}}_i \tilde{m}_j x_a(t)^T P_{ij} x_a(t) + \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^c \tilde{w}_i \dot{\tilde{m}}_j x_a(t)^T P_{ij} x_a(t) + 2 \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^c \tilde{w}_i \tilde{m}_j x_a(t)^T P_{ij} \dot{x}_a(t) \\ &= \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^c \tilde{w}_i \tilde{m}_j (2x_a(t)^T P_{ij} \dot{x}_a(t) + \sum_{l=1}^p \dot{\tilde{w}}_l x_a(t)^T P_{lj} x_a(t) + \sum_{l=1}^c \dot{\tilde{m}}_l x_a(t)^T P_{il} x_a(t)) \\ &= \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^c \tilde{w}_i \tilde{m}_j (2x_a(t)^T P_{ij} \dot{x}_a(t) + \sum_{l=1}^p \dot{\tilde{w}}_l x_a(t)^T (P_{lj} + S_j) x_a(t) + \sum_{l=1}^c \dot{\tilde{m}}_l x_a(t)^T (P_{il} + Y_i) x_a(t)) \\ &= \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^c \tilde{w}_i \tilde{m}_j (2x_a(t)^T P_{ij} \dot{x}_a(t) + \sum_{l=1}^p \dot{\tilde{w}}_l x_a(t)^T (P_{lj} + S_j) x_a(t) + \sum_{l=1}^c \dot{\tilde{m}}_l x_a(t)^T (P_{il} + Y_i) x_a(t)) \\ &\quad + 2[x_a(t)^T M + \lambda \dot{x}_a(t)^T M] \times \left[\dot{x}_a(t) - \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^c \tilde{w}_i \tilde{m}_j Q_{ij} x_a(t) \right] \\ &= \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^c \tilde{w}_i \tilde{m}_j (2x_a(t)^T P_{ij} \dot{x}_a(t) + \sum_{l=1}^p \dot{\tilde{w}}_l x_a(t)^T (P_{lj} + S_j) x_a(t) + \sum_{l=1}^c \dot{\tilde{m}}_l x_a(t)^T (P_{il} + Y_i) x_a(t) \\ &\quad + 2x_a(t)^T M \dot{x}_a(t) - 2x_a(t)^T M Q_{ij} x_a(t) + 2\lambda \dot{x}_a(t)^T M \dot{x}_a(t) - 2\lambda \dot{x}_a(t)^T M Q_{ij} x_a(t)) \end{aligned} \quad (30)$$

با فرض: $P_{ij} + S_j > 0, P_{ij} + Y_i > 0, i = 1, 2, \dots, p, j = 1, 2, \dots, c$

و در نظر گرفتن کران بالای $\dot{\tilde{w}}_i$ و $\dot{\tilde{m}}_j$ بصورت زیر:

$$|\dot{\tilde{w}}_i| \leq \sigma_i, |\dot{\tilde{m}}_j| \leq \phi_j \quad (31)$$

که در آن $\sigma_i \geq 0$ و $\phi_j \geq 0$ می‌باشند، رابطه (۳۰) بصورت زیر بازنویسی می‌شود:

$$\begin{aligned} \dot{V}(t) &\leq \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^c \tilde{w}_i \tilde{m}_j (2x_a(t)^T P_{ij} \dot{x}_a(t) + \sum_{l=1}^p \sigma_l x_a(t)^T (P_{lj} + S_j) x_a(t) + \sum_{l=1}^c \phi_l x_a(t)^T (P_{il} + Y_i) x_a(t) \\ &\quad + 2x_a(t)^T M \dot{x}_a(t) - 2x_a(t)^T M Q_{ij} x_a(t) + 2\lambda \dot{x}_a(t)^T M \dot{x}_a(t) - 2\lambda \dot{x}_a(t)^T M Q_{ij} x_a(t)) \end{aligned} \quad (32)$$

با استفاده از ماتریس M تعریف شده در رابطه (۲۷)، رابطه نامساوی (۳۲) بصورت زیر بازنویسی می‌شود.

$$\begin{aligned} \dot{V}(t) \leq & \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^c \tilde{w}_i \tilde{m}_j (2x_a(t)^T M M^{-1} P_{ij} M^{-T} M^T \dot{x}_a(t) + \sum_{l=1}^p \sigma_l x_a(t)^T M M^{-1} (P_{lj} + D_j) M^{-T} M^T x_a(t) \\ & + \sum_{l=1}^c \phi_l x_a(t)^T M M^{-1} (P_{il} + F_i) M^{-T} M^T x_a(t) + 2x_a(t)^T M M^{-1} M M^{-T} M^T \dot{x}_a(t) \\ & - 2x_a(t)^T M M^{-1} M Q_{ij} M^{-T} M^T x_a(t) + 2\lambda \dot{x}_a(t)^T M M^{-1} M M^{-T} M^T \dot{x}_a(t) \\ & - 2\lambda \dot{x}_a(t)^T M M^{-1} M Q_{ij} M^{-T} M^T x_a(t)) \end{aligned} \quad (33)$$

در نهایت رابطه (۳۳) بصورت زیر بازنویسی می‌شود:

$$\begin{aligned} \dot{V}(t) \leq & \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^c \tilde{w}_i \tilde{m}_j (2(M^T x_a(t))^T M^{-1} P_{ij} M^{-T} (M^T \dot{x}_a(t)) + \sum_{l=1}^p \sigma_l (M^T x_a(t))^T M^{-1} (P_{lj} + S_j) M^{-T} (M^T x_a(t)) \\ & + \sum_{l=1}^c \phi_l (M^T x_a(t))^T M^{-1} (P_{il} + Y_i) M^{-T} (M^T x_a(t)) + 2(M^T x_a(t))^T M^{-1} M M^{-T} (M^T \dot{x}_a(t)) \\ & - 2(M^T x_a(t))^T M^{-1} M Q_{ij} M^{-T} (M^T x_a(t)) + 2\lambda (M^T \dot{x}_a(t))^T M^{-1} M M^{-T} (M^T \dot{x}_a(t)) \\ & - 2\lambda (M^T \dot{x}_a(t))^T M^{-1} M Q_{ij} M^{-T} (M^T x_a(t))) \end{aligned} \quad (34)$$

با توجه به اینکه رابطه زیر از رابطه (۳۴)، که گسترش یافته رابطه (۲۷) است، برابر صفر می‌باشد:

$$\begin{aligned} & 2(M^T x_a(t))^T M^{-1} M M^{-T} (M^T \dot{x}_a(t)) - 2(M^T x_a(t))^T M^{-1} M Q_{ij} M^{-T} (M^T x_a(t)) \\ & + 2\lambda (M^T \dot{x}_a(t))^T M^{-1} M M^{-T} (M^T \dot{x}_a(t)) - 2\lambda (M^T \dot{x}_a(t))^T M^{-1} M Q_{ij} M^{-T} (M^T x_a(t)) = 0 \end{aligned} \quad (35)$$

متغیرها و ماتریس‌های زیر با ابعاد مناسب تعریف می‌شوند:

$$\begin{aligned} W &= M^{-1}, \quad G_j = N_j W_1^{-T}, \quad L_i = W_2^{-T} X_i, \quad V_{ij} = W P_{ij} W^{-T}, \quad E_j = W S_j W^T, \quad I_i = W Y_i W^T, \\ \Upsilon_j &= \sum_{l=1}^p \sigma_l (V_{lj} + E_j), \quad \Gamma_i = \sum_{l=1}^c \phi_l (V_{il} + I_i), \quad \zeta(t) = W^{-T} x_a(t), \quad \gamma(t) = W^{-T} \dot{x}_a(t); \\ i &= 1, 2, \dots, p, \quad j = 1, 2, \dots, c \end{aligned}$$

که در آن $W = \text{diag}[W_1, W_2]$ و ماتریس‌های W_1 و W_2 ماتریس‌های ثابت معین و متقارن می‌باشند. همچنین

ماتریس‌های متناسب با بعد ماتریس‌های بهره رویتگر و فیدبک حالت می‌باشند. در نتیجه رابطه (۳۵) را

می‌توان بصورت رابطه زیر نوشت:

$$2 \begin{bmatrix} \zeta(t)^T & \gamma(t)^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -Q_{ij} W^T & W^T \\ -\lambda Q_{ij} W^T & \lambda W^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \zeta(t) \\ \gamma(t) \end{bmatrix} = 0 \quad (36)$$

با توجه به رابطه (۳۶) رابطه زیر برقرار می‌باشد:

$$\begin{bmatrix} -Q_{ij} W^T & W^T \\ -\lambda Q_{ij} W^T & \lambda W^T \end{bmatrix} = 0 \quad (37)$$

با ضرب ماتریس‌های $F = \text{diag}[I_n, W_2^T, I_n, W_2^T]$ و $D = \text{diag}[I_n, W_2^T, I_n, W_2^T]$ به ترتیب در طرف چپ و راست ماتریس

رابطه (۳۷)، رابطه زیر بدست می‌آید:

$$2[\zeta(t)^T \gamma(t)^T] \begin{bmatrix} -A_i W_i^T - B_i G_j W_i^T & B_i G_j & W_i^T & 0 \\ 0 & -W_2^T A_i + W_2^T L_i C & 0 & W_2^T \\ -\lambda A_i W_i^T - \lambda B_i G_j W_i^T & \lambda B_i G_j & \lambda W_i^T & 0 \\ 0 & -\lambda W_2^T A_i + \lambda W_2^T L_i C & 0 & \lambda W_2^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \zeta(t) \\ \gamma(t) \end{bmatrix} = 0 \quad (38)$$

$$\Xi_{ij} = \begin{bmatrix} -A_i W_i^T - B_i N_j & B_i G_j \\ 0 & -W_2^T A_i + X_i C \end{bmatrix} \quad \text{با در نظر گرفتن:}$$

در نهایت رابطه (۳۴) را می‌توان بصورت رابطه زیر نوشت:

$$\dot{V}(t) \leq \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^c \tilde{w}_i \tilde{m}_j [\zeta(t)^T \gamma(t)^T] \begin{bmatrix} Y_j + \Gamma_i + \Xi_{ij} + \Xi_{ij}^T & [V_{ij} + W + \lambda \Xi_{ij}]^T \\ V_{ij} + W + \lambda \Xi_{ij} & \lambda(W + W^T) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \zeta(t) \\ \gamma(t) \end{bmatrix} \\ = \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^c \tilde{w}_i \tilde{m}_j [\zeta(t)^T \gamma(t)^T] \Theta \begin{bmatrix} \zeta(t) \\ \gamma(t) \end{bmatrix} \quad (39)$$

که در آن:

$$\Theta = \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^c w_i m_j \Omega_{ij} \\ \Omega_{ij} = \begin{bmatrix} Y_j + \Gamma_i + \Xi_{ij} + \Xi_{ij}^T & [V_{ij} + W + \lambda \Xi_{ij}]^T \\ V_{ij} + W + \lambda \Xi_{ij} & \lambda(W + W^T) \end{bmatrix}$$

برای پایداری سیستم حلقه بسته باید $\dot{V} < 0$ باشد. مشاهده می‌شود اگر $\Omega_{ij} < 0$ باشد شرط $\dot{V} < 0$ برقرار می‌شود. نتایج آنالیز پایداری و طراحی در قضیه زیر آورده شده است.

قضیه ۱: فرض کنید $\lambda > 0$ یک عدد حقیقی بوده و داشته باشیم $|\dot{\tilde{m}}_j| \leq \phi_j$ و $|\dot{\tilde{w}}_i| \leq \sigma_i$ و $\sigma_i \geq 0$. سیستم

کنترل مبتنی بر مدل فازی $S-T$ نوع -۲ فاصله‌ای (۲۳) تشکیل شده از مدل فازی سیستم (۷)، رویت‌گر فازی نوع -۲ (۱۲) و

کنترل کننده فازی نوع -۲ (۱۸) به صورت حلقه بسته پایدار است اگر ماتریس‌های زیر درنظر گرفته شوند:

$$S_j = S_j^T \in \Re^{2n \times 2n}, \quad Y_i = Y_i^T \in \Re^{2n \times 2n}, \quad V_{ij} = V_{ij}^T \in \Re^{2n \times 2n}, \quad E_j = E_j^T \in \Re^{2n \times 2n}$$

$$I_i = I_i^T \in \Re^{2n \times 2n}, \quad N_j \in \Re^{m \times n}, \quad X_i \in \Re^{n \times m}, \quad W = W^T \in \Re^{2n \times 2n}, \quad W = \begin{bmatrix} W_1 & 0 \\ 0 & W_2 \end{bmatrix}$$

$$W_1 = W_1^T \in \Re^{n \times n}, \quad W_2 = W_2^T \in \Re^{n \times n}, \quad (i = 1, 2, \dots, p, \quad j = 1, 2, \dots, c), \quad (c \leq p)$$

به طوری که LMI های زیر بر آورده شوند:

$$V_{ij} > 0 \quad V_{ij} + E_j > 0, \quad V_{ij} + I_i > 0 \\ \begin{bmatrix} Y_j + \Gamma_i + \Xi_{ij} + \Xi_{ij}^T & [V_{ij} + W + \lambda \Xi_{ij}]^T \\ V_{ij} + W + \lambda \Xi_{ij} & \lambda(W + W^T) \end{bmatrix} < 0 \quad (i=1,2,\dots,p, j=1,2,\dots,c), (c \leq p)$$

که در آن:

$$Y_j = \sum_{l=1}^p \sigma_l (V_{lj} + E_j), \quad \Gamma_i = \sum_{l=1}^c \phi_l (V_{il} + I_i), \quad \Xi_{ij} = \begin{bmatrix} -A_i W_1^T - B_i N_j & B_i G_j \\ 0 & -W_2^T A_i + X_i C \end{bmatrix}$$

در این صورت بهره‌های فیدبک حالت G_j و بهره‌های رویتگر L_i بصورت زیر بدست می‌آیند:

$$G_j = N_j W_1^{-T}, \quad j=1,2,\dots,c$$

$$L_i = W_2^{-T} X_i, \quad i=1,2,\dots,p$$

-۷- مثال شبیه‌سازی

سیستم پاندول معکوس همراه با پارامترهای نامعین بصورت رابطه زیر را در نظر بگیرید که در آن تنها زاویه تغییر موضع پاندول قابل اندازه‌گیری می‌باشد $\theta(t)$:

$$\ddot{\theta}(t) = \frac{g \sin(\theta(t)) - a m_p L \dot{\theta}(t)^2 \sin(2\theta(t)) / 2 - a \cos(\theta(t)) u(t)}{4L / 3 - a m_p L \cos^2(\theta(t))} \quad (40)$$

که در آن $\theta(t)$ زاویه تغییر موضع پاندول، g شتاب جاذبه، m_p جرم پاندول، M_c جرم اربه، $a = 1/(m_p + M_c)$ طول L پاندول و $u(t)$ نیروی وارد بر اربه بر حسب نیوتون می‌باشد. محدوده تغییرات پارامترهای سیستم بصورت زیر می‌باشند:

$$m_p \in [m_{p \min}, m_{p \max}] = [2, 3] \text{ kg}$$

$$M_c \in [M_{c \min}, M_{c \max}] = [8, 16] \text{ kg}$$

$$2L = 1 \text{ m}$$

با در نظر گرفتن متغیرهای حالت بصورت زیر:

$$x_1(t) = \theta(t) \in [-5\pi/12, 5\pi/12] \text{ (rad)}$$

$$x_2(t) = \dot{\theta}(t) \in [-5, 5] \text{ (rad/s)}$$

معادلات حالت بصورت رابطه زیر بدست می‌آیند:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{g - a m_p L x_2(t)^2 \cos(x_1(t))}{4L / 3 - a m_p L \cos^2(x_1(t))} \left(\frac{\sin(x_1(t))}{x_1(t)} \right) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{-a \cos(x_1(t))}{4L / 3 - a m_p L \cos^2(x_1(t))} \end{bmatrix} u(t) \quad (41)$$

با توجه به معادلات (۴۱) متغیرهای فازی بصورت رابطه زیر در نظر گرفته می‌شوند:

$$f_1(x(t)) = \frac{g - am_p L x_2(t)^2 \cos(x_1(t))}{4L / 3 - am_p L \cos^2(x_1(t))} \left(\frac{\sin(x_1(t))}{x_1(t)} \right), \quad f_2(x_1(t)) = \frac{-a \cos(x_1(t))}{4L / 3 - am_p L \cos^2(x_1(t))} \quad (42)$$

با توجه به روابط (۱)، (۹) و (۴۲) مدل S-T سیستم (۴۱) بدست می‌آید که در آن:

$$A_1 = A_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ f_{1\min} & 0 \end{bmatrix}, \quad A_3 = A_4 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ f_{1\max} & 0 \end{bmatrix}, \quad B_1 = B_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ f_{2\min} \end{bmatrix}, \quad B_2 = B_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ f_{2\max} \end{bmatrix} \quad (43)$$

$$f_{1\min} = 10.0078, \quad f_{1\max} = 18.4800, \quad f_{2\min} = -0.1765, \quad f_{2\max} = -0.0261$$

$$C_1 = C_2 = C_3 = C_4 = C = [1 \quad 0]$$

در رابطه (۴۳) فقط از محدوده تغییرات حالت‌های واقعی سیستم برای تعزیزه سیستم به زیر سیستم‌های خطی استفاده شده است در حالی که برای تعریف توابع عضویت تنها از حالت اول سیستم که قابل اندازه‌گیری می‌باشد استفاده می‌شود به طوری که تقریب مناسبی از سیستم واقعی بدست آید. توابع عضویت بالا و پایین مربوط به قانون‌های فازی مدل سیستم و رویت گر بصورت جدول زیر در نظر گرفته می‌شوند.

جدول ۱: توابع عضویت مربوط به مدل S-T پاندول معکوس

| تابع عضویت بالا | تابع عضویت پایین |
|---|---|
| $\bar{\mu}_{\tilde{M}_1^1} = \bar{\mu}_{\tilde{M}_1^2} = 1 - 0.23e^{-\frac{x_1^2}{0.25}}$ | $\underline{\mu}_{\tilde{M}_1^1} = \underline{\mu}_{\tilde{M}_1^2} = 1 - e^{-\frac{x_1^2}{1.2}}$ |
| $\bar{\mu}_{\tilde{M}_1^3} = \bar{\mu}_{\tilde{M}_1^4} = e^{-\frac{x_1^2}{1.2}}$ | $\underline{\mu}_{\tilde{M}_1^3} = \underline{\mu}_{\tilde{M}_1^4} = 0.23e^{-\frac{x_1^2}{0.25}}$ |
| $\bar{\mu}_{\tilde{M}_2^1} = \bar{\mu}_{\tilde{M}_2^3} = e^{-\frac{x_1^2}{1.5}}$ | $\underline{\mu}_{\tilde{M}_2^1} = \underline{\mu}_{\tilde{M}_2^3} = 0.5e^{-\frac{x_1^2}{0.25}}$ |
| $\bar{\mu}_{\tilde{M}_2^2} = \bar{\mu}_{\tilde{M}_2^4} = 1 - 0.5e^{-\frac{x_1^2}{0.25}}$ | $\underline{\mu}_{\tilde{M}_2^2} = \underline{\mu}_{\tilde{M}_2^4} = 1 - e^{-\frac{x_1^2}{1.5}}$ |

برای کنترل کننده نیز دو قانون فازی درنظر گرفته می‌شود که در اینجا متغیر فازی مربوط به کنترل کننده بصورت دلخواه و تابع متغیر حالت (t) x_1 که قابل اندازه‌گیری می‌باشد درنظر گرفته می‌شود به طوری که شرایط قضیه ۱ را برآورده کند. توابع عضویت بالا و پایین مربوط به کنترل کننده با توجه به متغیر فازی $g_\alpha(x(t)) = e^{\frac{x_1^2}{0.35}}$ و $\alpha = 1$ بصورت زیر می‌باشد:

$$\underline{m}_1(x_1) = \underline{\mu}_{\tilde{N}_1^1}(x_1) = \bar{m}_1(x_1) = \bar{\mu}_{\tilde{N}_1^1} = e^{-\frac{x_1^2}{0.35}}$$

$$\underline{m}_2(x_1) = \underline{\mu}_{\tilde{N}_1^2}(x_1) = \bar{m}_2(x_1) = \bar{\mu}_{\tilde{N}_1^2} = 1 - \bar{\mu}_{\tilde{N}_1^1}(x_1)$$

$$\underline{\beta}_j = \bar{\beta}_j = 0.5$$

برای بدست آوردن حد بالای وزنهای فازی مدل سیستم و کنترل کننده می‌توان نوشت:

$$\dot{\tilde{w}}_i = \frac{\partial \tilde{w}_i}{\partial x} \times \frac{\partial x}{\partial t} = \frac{\partial \tilde{w}_i}{\partial x} \dot{x}(t), \quad \dot{\tilde{m}}_j = \frac{\partial \tilde{m}_j}{\partial x} \times \frac{\partial x}{\partial t} = \frac{\partial \tilde{m}_j}{\partial x} \dot{x}(t)$$

با توجه به اینکه \tilde{w}_i و \tilde{m}_j فقط تابع $x_1(t)$ می‌باشند، مشتق وزن‌های مدل فازی سیستم و مدل فازی کنترل کننده بصورت زیر بدست می‌آیند:

$$\dot{\tilde{w}}_i = \frac{\partial \tilde{w}_i}{\partial x_1} \times \frac{\partial x_1}{\partial t} = \frac{\partial \tilde{w}_i}{\partial x_1} \dot{x}_1(t) , \quad \dot{\tilde{m}}_j = \frac{\partial \tilde{m}_j}{\partial x_1} \times \frac{\partial x_1}{\partial t} = \frac{\partial \tilde{m}_j}{\partial x_1} \dot{x}_1(t)$$

که در آن:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= (\tilde{w}_1 [0 \ 1] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \tilde{w}_2 [0 \ 1] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \tilde{w}_3 [0 \ 1] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \tilde{w}_4 [0 \ 1] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}) \\ &= (\tilde{w}_1 x_2 + \tilde{w}_2 x_2 + \tilde{w}_3 x_2 + \tilde{w}_4 x_2) = x_2 \sum_{i=1}^4 \tilde{w}_i = x_2 \end{aligned}$$

در نتیجه با توجه به محدوده تغییرات متغیرهای حالت $x_1(t)$ و $x_2(t)$ حد بالای مشتق زمانی وزن‌های فازی مدل سیستم و مدل کنترل کننده بصورت زیر محاسبه می‌شوند:

$$\begin{aligned} |\dot{\tilde{w}}_1| &\leq \sigma_1 = 30.99, & |\dot{\tilde{w}}_2| &\leq \sigma_2 = 95.77 \\ |\dot{\tilde{w}}_3| &\leq \sigma_3 = 7.80 , & |\dot{\tilde{w}}_4| &\leq \sigma_4 = 19.79 \\ |\dot{\tilde{m}}_1| &\leq \phi_1 = 14.25, & |\dot{\tilde{m}}_2| &\leq \phi_2 = 14.25 \end{aligned}$$

با استفاده از قضیه ۱ بهره‌های فیدبک حالت و رویتگر به صورت زیر بدست می‌آیند:

$$G_1 = [1217.5 \ 552.1], G_2 = [1019.6 \ 554.2]$$

$$L_1 = L_2 = \begin{bmatrix} 94.6296 \\ 121.1620 \end{bmatrix}, L_3 = L_4 = \begin{bmatrix} 96.5089 \\ 130.1973 \end{bmatrix}$$

نتایج شبیه‌سازی، پاسخ حالت‌های سیستم و سیگنال کنترلی را تحت شرایط اولیه مختلف زیر:

$$(1): \begin{cases} X(0) = [1.3 \ 0]^T \\ \hat{X}(0) = [0 \ 0]^T \end{cases}$$


$$(2): \begin{cases} X(0) = [-1.3 \ 0]^T \\ \hat{X}(0) = [0 \ 0]^T \end{cases}$$

و جرم‌های مختلف (نامعینی)


$$\begin{cases} m_p = m_{p\min} = 2\text{kg}, M_c = M_{c\min} = 8\text{kg} \\ m_p = m_{p\max} = 3\text{kg}, M_c = M_{c\max} = 16\text{kg} \end{cases}$$

نشان می‌دهد. شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهند که کنترل کننده به خوبی سیستم غیرخطی پاندول معکوس را در حضور جرم‌های مختلف M_c و m_p و شرایط اولیه مختلف پایدار کرده و رویتگر به خوبی حالت‌های سیستم را تخمین زده است که نمونه یک کنترل کننده و رویتگر مقاوم می‌باشد. شکل (۱) پاسخ حالت $x_1(t)$ و تخمین آن را برای شرایط اولیه و جرم‌های مختلف نشان می‌دهد که با توجه به آن مشاهده می‌شود پاسخ حالت و تخمین آن تقریباً بر روی هم افتاده‌اند که نشان می‌دهد رویتگر به خوبی

حالت $(t)x_1$ را تخمین زده است. شکل (۲) خطای تخمین بین حالت $(t)x_1$ و تخمین آن را برای شرایط اولیه و جرم‌های مختلف نشان می‌دهد که در کمترین زمان به سمت صفر میل شده است.




شکل ۱: پاسخ $(t)x_1$ و تخمین آن برای مقادیر $m_p = 2$ و $M_c = 8$




شکل ۲: خطای بین $x_1(t)$ و تخمین آن برای $m_p = 2$ و $M_c = 8$

شکل (۳) پاسخ حالت $(t)x_2$ و تخمین آن را برای شرایط اولیه و جرم‌های مختلف نشان می‌دهد که با توجه به آن مشاهده می‌شود رویت گر به خوبی حالت $(t)x_2$ را تخمین زده است. شکل (۴) خطای تخمین بین حالت $(t)x_2$ و تخمین آن را برای شرایط اولیه و جرم‌های مختلف نشان می‌دهد که به سمت صفر میل شده است.




شکل ۳: پاسخ $(t)x_2$ و تخمین آن برای مقادیر $m_p = 2$ و $M_c = 8$



شکل ۴: خطای بین $x_2(t)$ و تخمین آن برای $m_p = 2$ و $M_c = 8$


شکل (۵) سیگنال‌های کنترلی برای مقادیر $m_p = 2$ و $M_c = 8$ و شرایط اولیه مختلف را نشان می‌دهد.




شکل ۵: سیگنال کنترلی $u(t)$ برای $m_p = 2$ و $M_c = 8$

برای نشان دادن مقاوم بودن کنترل کننده و رویتگر در مقابل نامعینی (جرم‌های مختلف)، شبیه سازی‌ها برای مقادیر $M_c = 16$ و $m_p = 3$ و شرایط اولیه مختلف انجام شده است. شکل (۶) پاسخ حالت $(t)_1 x$ و تخمین آن را برای شرایط اولیه و جرم‌های مختلف نشان می‌دهد که با توجه به آن مشاهده می‌شود پاسخ حالت و تخمین آن تقریباً بر روی هم افتاده‌اند که نشان می‌دهد رویتگر به خوبی حالت $(t)_1 x$ را تخمین زده است. شکل (۷) خطای تخمین بین حالت $(t)_1 x$ و تخمین آن را برای شرایط اولیه و جرم‌های مختلف نشان می‌دهد که در کمترین زمان به سمت صفر میل شده است.


شکل (۸) پاسخ حالت $(t)_2 x$ و تخمین آن را برای شرایط اولیه و جرم‌های مختلف نشان می‌دهد که با توجه به آن مشاهده می‌شود رویتگر به خوبی حالت $(t)_2 x$ را تخمین زده است. شکل (۹) خطای تخمین بین حالت $(t)_2 x$ و تخمین آن را برای شرایط اولیه و جرم‌های مختلف نشان می‌دهد که به سمت صفر میل شده است.




شکل ۶: پاسخ $x_1(t)$ و تخمین آن برای $m_c = 3$ و $M_c = 16$




شکل ۷: خطای بین $x_1(t)$ و تخمین آن برای $m_p = 3$ و $M_c = 16$



شکل ۸: پاسخ $x_2(t)$ و تخمین آن برای مقادیر $m_p = 3$ و $M_c = 16$



شکل ۹: خطای بین $x_2(t)$ و تخمین آن برای $m_p = 3$ و $M_c = 16$



شکل ۱۰: سیگنال کنترلی $u(t)$ برای $m_p = 3$ و $M_c = 16$

برای توجیه اینکه تخمین حالت $x_1(t)$ از $x_2(t)$ بهتر می‌باشد بصورت زیر عمل می‌شود:

$$\begin{aligned} e_1 &= x_1(t) - \hat{x}_1(t) \rightarrow \dot{e}_1 = \dot{x}_1(t) - \dot{\hat{x}}_1(t) \\ e_2 &= x_2(t) - \hat{x}_2(t) \rightarrow \dot{e}_2 = \dot{x}_2(t) - \dot{\hat{x}}_2(t) \end{aligned}$$

با توجه به رابطه ۴۱ و روابط بالا می‌توان نوشت:

$$e_2 = \dot{e}_1 + \hat{x}_1(t) - \hat{x}_2(t)$$

با توجه به اینکه خطای تخمین حالت $x_2(t)$ بصورت رابطه‌ای بر حسب مشتق خطای تخمین حالت $x_1(t)$ بدست می‌آید و اینکه خطای تخمین حالت $x_1(t)$ در زمانی خیلی کم صفر می‌شود بنابرین مشتق آن از لحظه عددی مقدار بزرگی خواهد شد که در رابطه مربوط به خطای $x_2(t)$ ظاهر می‌شود. در نتیجه تخمین حالت $x_1(t)$ از $x_2(t)$ بهتر می‌باشد.

۸- نتیجه گیری

در این مقاله ابتدا با استفاده از مدل فازی S-T و منطق فازی نوع ۲- فاصله‌ای به مدل‌سازی فازی سیستم‌های غیرخطی نامعین پرداخته شد. سپس بر اساس همین مدل به مدل‌سازی رویتگرها و کنترل کننده‌های فازی پرداخته شد. در این مقاله با استفاده از

تابع لیپانوف فازی نتایج آنالیز پایداری برای سیستم کنترل مبتنی بر مدل فازی سیستم، رویت گر و کنترل کننده تحت یک قضیه بصورت نامساوی‌های ماتریسی خطی (LMI) بیان شد. در اکثر روش‌های طراحی در گذشته استفاده از تابع لیپانوف عمومی برای آنالیز پایداری و رویکرد جبران سازی توزیع شده موatzی (PDC) برای طراحی استفاده شده است. استفاده از رویکرد جبران سازی توزیع شده غیرموatzی (non-PDC) باعث ساده شدن کنترل کننده شد به طوری که طراح می‌تواند با در نظر گرفتن حداقل قوانین فازی برای کنترل کننده، پیاده سازی آسان‌تری نسبت به رویکرد PDC داشته باشد. با توجه به نتایج شیوه‌سازی مشاهده شد کنترل کننده‌ای که با این ساختار طراحی می‌شود دارای ساختاری مقاوم می‌باشد. همچنین رویت گر فازی نوع -۲ فاصله‌ای برای مقادیر مختلف نامعینی، حالت‌های سیستم را به خوبی تخمین می‌زند که نمونه یک رویت گر فازی مقاوم می‌باشد.

مراجع

- [1]. K. Tanka, T. Ikeda and H. O. Wang, “Fuzzy Regulators and Fuzzy Observers: Relaxed Stability conditions and LMI based Design”, IEEE Transactions on Fuzzy Systems, vol. 6, no.2, pp.250-265, 1998.
- [2]. Chen, B.S., Teng, C.S., Uang, H.J. ‘Mixed H_2 / H_∞ fuzzy output feedback control design for nonlinear dynamic systems: an LMI approach”, IEEE Trans. Fuzzy Syst., vol 8, pp. 249-265, 2002.
- [3]. Liu, X., Zhang, Q. ‘New approaches to H_∞ controller designs based on fuzzy observers for Takagi – Sugeno fuzzy systems via LMI’, Automatica, vol. 39 , pp. 1571-1582, 2003.
- [4]. Lin, C., Wang, Q.G., Lee, T.H, ‘Improvement on observer- based H_∞ control for T-S fuzzy systems”, Automatica, vol 41, pp. 1651-1656, 2005.
- [5]. Yoneyama, J., Nishikawa, M., Katayama, H., Ichikawa, A.: ‘Output stabilization of Takagi-Sugeno fuzzy systems’, Fuzzy Sets Syst, vol 111, pp. 253–266, 2000
- [6]. Ma, X.J., Sun, Z.Q., He, Y.Y. ‘Analysis and design of fuzzy controller and fuzzy observers”, IEEE Trans. Fuzzy Sys., vol 6, pp. 41-51, 2002.
- [7]. Teixeria, M.C.M., Assuncao, E., Avellar, R.G. ‘On relaxed LMI-based design for fuzzy regulators and fuzzy observers”, IEEE trans. Fuzzy Syst, vol 11, pp.613-623, 2003.
- [8]. Tseng, C.S. ‘A novel approach to H_∞ decentralized fuzzy-observer-based fuzzy control design for nonlinear interconnected systems”, IEEE Trans. Fuzzy Syst., vol 16, 2008.
- [9]. K. Tanaka, T. Hori, and H. O. Wang, “A multiple Lyapunov function approach to stabilization of fuzzy control systems”, IEEE Trans. Fuzzy Syst., vol 11, no. 4, pp. 582-589, Aug. 2003.
- [10]. K. Tanaka, T.Hori and H.O.Wang, “A descriptor system approach to fuzzy control system design via fuzzy Lyapunov function”, IEEE Transactions on Fuzzy systems, vol.15, no.3, pp. 333-341, 2007.
- [11]. H. K. Lam, “Stability analysis of TCS fuzzy control systems using parameter-dependent Lyapunov function”, IET control theory & Applications, vol.3, no.6, pp. 550-762, 2009.

- [12]. D.H.Lee, J.B.Park and Y.H.Joo, “A New Fuzzy Lyapunov function for relaxed stability condition of continuous – time Takagi-Sugeno Fuzzy Systems”, IEEE Transactions on Fuzzy Systems. vol 19. no.4, pp. 785-791, 2011.
- [13]. L. A. Mozeli, R.M Palhares, F.O.Souza and E.M.A.M.Mendes, “Reducing conservativeness in recent stability condition of T-S fuzzy systems”, Automation, vol.45, no.6, , pp.1580-1583, 2009.
- [14]. Tao Zhao, Jian Xiao, ye Li and YiXing Li, “A Fuzzy Lyapunov Function Approach to Stabilization of Interval Type-2 T-S Fuzzy Systems”, IEEE Control and Decision Conferences (CCDC),, pp.2234-2238, 2013.
- [15]. J.M. Mendel, R.I. John, and F.Liu, “ Interval type-2 fuzzy logic systems made simple,” IEEE Trans. Fuzzy Syst., vol. 14, no.6, pp. 808-821, Dec. 2006.
- [16]. H. K. Lam and L. D. Seneviratne,” Stability analysis of interval type-2 fuzzy-model-based- control systems,” IEEE Trans. Syst., Man, Cybern. B, Cybern. vol.38, no.3, pp. 617-628, Jun.2008.
- [17]. H. K. Lam, M. Narimani, and L.d senevirtane, “ LMI-based stability conditions for interval type-2 fuzzy logic based control systems, “ in proc. IEEE Int. Conf. Fuzzy Syst., pp. 298-303, 2011.
- [18]. Lam, H.K.; Hongyi Li; Deters, C.; Secco, E.L.; Wurdemann, H.A.; Althoefer, K., “Control Design for Interval Type-2 Fuzzy Systems Under Imperfect Premise Matching”, Industrial Electronics, IEEE Transactions on , vol.61, no.2, pp.956-968, Feb. 2014.